



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
MILANO  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

Milano,

Alla **INDETELSI SRL**

INDETELSI@INDETELSI.IT



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del  
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

**COM-MI**

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0014372 del 10/04/2014

032101.01.05.03. Insedimenti industriali

**OGGETTO:        Installazione estintori – quesito tecnico**

Con riferimento alla richiesta di pari oggetto, protocollata in data 28.01.2014 prot.3235, con la quale si richiede un parere relativo alla previsione di estintori in corrispondenza di siti tecnologici isolati ospitanti ponti radio, si ritiene che nei casi descritti può non essere prevista l'installazione fissa di estintori in considerazione del fatto che si tratta di locali isolati e non presidiati. Si raccomanda comunque di assicurare la disponibilità di idonei estintori durante le operazioni di manutenzione, e comunque in presenza di lavoratori. A tal fine potrà essere predisposta un'idonea dotazione a bordo del mezzo di trasporto utilizzato per raggiungere tali siti tecnologici.

DF

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Dott. Ing. Silvano Barberi



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
MILANO  
*Ufficio Prevenzione Incendi*

dipvvf.COM-MI.REGISTRO  
UFFICIALE.U.000052.02-01-2018

Milano,

Al

A.P.P.I.C.E.

[info@appice.it](mailto:info@appice.it)

OGGETTO: Installazione estintori – quesito tecnico

Con riferimento alla nota di questo Ufficio prot. 14372 del 10.04.2014, si chiarisce che il parere fornito, indirizzato alla ditta richiedente INDETELSI SRL, può essere esteso anche ad altri soggetti che gestiscono la stessa tipologia di installazioni.

DF



IL COMANDANTE PROVINCIALE  
Ing. Gaetano VALLEFUOCO